



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	Miquelon
N° D'ANALYSE :	2023-1508
LIEU ET POINT DE PRELEVEMENT :	Sud du Village
DATE DE PRELEVEMENT :	04/12/2023
PRELEVEUR :	Séverine ILHARREGUY
DATE D'ANALYSE :	05/12/2023
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

(1) respect
des normes
AFNOR
résultats
non
COFRAC
laboratoire
DTAM non
agréé par le
ministère de
la santé

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	LIMITE DE QUALITE (2)	REFERENCE DE QUALITE (3)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Coliformes totaux	< 1		0/100 ml
Entérocoques	< 1	0/100 ml	
Escherichia Coli	< 1	0/100 ml	
Bactéries sulfito-réductrices	< 1		0/100 ml
Germes aérobies revivifiables à 22 °C	120		-
Germes aérobies revivifiables à 37 °C	110		-
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
Aluminium	80 µg/l		200 µg/l
Ammonium	0,06 mg/l		0,1 mg/l
Chlore libre (*)	0,17 mg/l		-
Chlorures	NR		250 mg/l
Aspect/odeur/saveur	normal		
Couleur	0 mg(Pt)/L		≤15 mg(Pt)/l
Conductivité (*) à 25 °C	NR		≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm
Cuivre total	0	2 mg/l	1 mg/l
Fer total	10 µg/l		200 µg/l
Manganèse	0		50 µg/l
Nitrates	1,97 mg/l	50 mg/l	
Nitrites	0,01 mg/l		
Potentiel Hydrogène (pH) (*)	7,72		≥ 6,5 et ≤ 9
Sulfates	2 mg/l		250 mg/l
Température (*)	13°C		25 °C
Titre Alcalimétrique Complet (TAC °f)	NR		-
Titre Hydrotimétrique (TH °f)	10°f		-
Turbidité	0,29 NFU		2 NFU
Zinc	0,05 mg/l		3 mg/l (OMS)

(2) limite de
qualité :
valeur limite
à ne pas
dépasser

(3) référence
de qualité :
valeur guide
indicatrice
pouvant être
dépassée de
manière non
significative

CONFORMITE

CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE :	Oui
CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE :	Oui
CONCLUSION SANITAIRE :	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
OBSERVATIONS :	

Articles L1321 I à 10 et R1321-1 à 63 du code de la santé publique – arrêtés ministériels du 30 décembre 2022



Pour la Directrice
L'Ingénieure sanitaire

Sahondra RAMANANTSOA
Signé

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon